СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ",
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00160

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Бергауф Строительные Технологии» (ООО «Бергауф Строительные Технологии»).
Адрес: 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 75.
ОГРН 1036603549278. Телефон: +73432785294 доб. 95-99, адрес электронной почты: post@bergauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Бергауф Марусино» (ООО «Бергауф Марусино»).
Адрес: 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, село Марусино, улица Промышленная зона № 15.
ОГРН: 1125476068178. Телефон: +73832973813, e-mail: post@bergauf.
Производственная площадка: Общество с ограниченной ответственностью «Бергауф Стерлитамак» (ООО «Бергауф Стерлитамак»).
Адрес: 453100, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Короленко, дом 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия защитно-декоративные на основе шпатлевки полимерной, марки Bergauf Uni Pasta, состоящей из водной дисперсии акрилового сополимера, минеральных наполнителей, толщиной сухого слоя от 0,1 до 2,0 мм, выпускаемые по ТУ 5772-001-71576152-2016 «Покрытия защитно-декоративного на основе водной дисперсии синтетического полимера и минерального наполнителя» с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22
код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1;
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д1;
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-393/11-2022 от 21.11.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00704 от 19.05.2022 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукты следует хранить в упакованном виде, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях, при температуре от +5°С до +45°С. Оберегать от солнечных лучей, от влаги. Срок годности - 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2022 по 20.11.2025

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — **Н.К. Потапкин**

Эксперт — **А.О. Соколов**