ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВАКЕР ХЕМИ РУС

117105 МОСКВА,
ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 37А
ТЕЛ. +7 495 775-68-10
ФАКС +7 495 775-68-20

«08» июля 2020 г

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ТЦ «Вакер Хеми Рус»
_____ Глушков А.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2937/7
«Испытание однокомпонентной бесцементной гидроизоляционной мастики»

1. Цель испытаний:
Испытание на водонепроницаемость однокомпонентной бесцементной гидроизоляционной мастики.

2. Заказчик:
ООО « Бергауф Строительные Технологии»

3. Объект испытаний
Однокомпонентная бесцементная гидроизоляционная мастика Bergauf Hydro-Tec Membrane.

4. Методы испытаний:
Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 12730.5

5. Средства испытания и вспомогательные устройства:
- Гигрометр психрометрический ВИТ-2, аттестат А 095731
- Установка для испытания бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4.01 зав.№ 139 аттестат № АТ 0045935 от 07/8/2019

6. Дата проведения испытаний: 10 июня -06 июля 2020 г.

7. Условия проведения испытаний:

Испытания проводили при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (60±10) %

8. Результаты испытаний:
Окончательные рецептуры составов и их физико-механические характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

	Bergauf Hydro-Tec Membrane.
Марка по водонепроницаемости, (прямое давление), W	W20
Марка по водонепроциемости, (обратное давление), W	W2

Специалист по испытаниям Кулешов Е.М.