

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00706/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).

Место нахождения: 620014, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕЙНКМАНА, ДОМ 75.  
ОГРН 1036603549278, ИНН 6670045047. Телефон: +78002000989, адрес электронной почты: post@bergauf.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620014, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕЙНКМАНА, ДОМ 75.

ОГРН 1036603549278, ИНН 6670045047. Телефон: +78002000989, адрес электронной почты: post@bergauf.ru.

Филиалы завода-изготовителя согласно Приложению №1 на 1 листе.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает стены и потолки, на основе материалов лакокрасочных водно-дисперсионных, марок: Bergauf Praktik - краска для потолков водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ ЛЕТО-ЗИМА, толщиной сухого слоя от 150 до 180 мкм, расходом на один слой от 0,135 до 0,160 кг/м<sup>2</sup>, Bergauf Praktik - краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная для внутренних работ ЛЕТО-ЗИМА, толщиной сухого слоя от 150 до 180 мкм, расходом на один слой от 0,140 до 0,200 кг/м<sup>2</sup>, Bergauf Praktik - краска фактурная для декоративной отделки и придания рельефа поверхности ЛЕТО-ЗИМА, толщиной сухого слоя от 500 до 3000 мкм, расходом на один слой от 1 до 1,5 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 20.30.11-001-71576152-2019 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-999/11-2021 от 03.11.2021 года, ППБ-1000/11-2021 от 03.11.2021 года, ППБ-1001/11-2021 от 03.11.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 856-СС/08-2021 от 26.08.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Краски хранят в упакованном виде, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях. Гарантийный срок хранения красок – 12- 24 месяцев со дня изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.11.2021 по 10.11.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
М.П.

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991427/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00706/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Филиалы завода-изготовителя.

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ООО «Бергауф Марусино»	630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, село Марусино, Промышленная зона № 15
ООО «Бергауф Стерлитамак»	453100, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Короленко, дом 2



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991427/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00706/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3- Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)