

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС007/3.Н.00230

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Адрес: 620014, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕЙНКМАНА, 75. ОГРН: 1036603549278. Телефон: +73432785294, e-mail: post@bergauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ МАРУСИНО». Адрес: 630512, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, СЕЛО МАРУСИНО, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА № 15. ОГРН: 1125476068178. Телефон: +73832973813, e-mail: post@bergauf.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Производственная площадка: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТЕРЛИТАМАК». Адрес: 453100, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, УЛИЦА КОРОЛЕНКО, ДОМ 2. ОГРН: 1140280050789. ОГРН: 1125476068178. Телефон: +73832973813, e-mail: post@bergauf.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б. ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Покртия фасадов на основе краски вододисперсионной марки Bergauf Mineral Techno база А, краски вододисперсионной акриловой марки Bergauf Mineral Techno база С, толщиной сухого слоя от 80 до 200 мкм, выпускаемые по ТУ 20.30.11-001-71576152-2019. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.11
код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1; ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2. ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2.

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-436/08-2020 от 31.08.2020 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № ПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00374 от 08.07.2020 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.08.2020 по 30.08.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

А. О. Соколов

004518